

## COMUNE DI GAZZOLA



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO ENERGIA" E "SERVIZIO ENERGIA PLUS" DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI GAZZOLA COMPRESA LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
Elenco edifici/impianti  
baseline consumi, obiettivi consumo, fattore di  
aggiustamento

**ALLEGATO B**

Comune di Gazzola (PC)  
SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ENERGIA PLUS PER EDIFICI COMUNALI  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ALLEGATO A

Comune di Gazzola (PC)  
SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ENERGIA PLUS PER EDIFICI COMUNALI  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ALLEGATO B

**Tabella 1 - Baseline Consumi storici**

Cod.	Descrizione edificio/impianto	Periodo consumi	Accensione impianti	Spegnimento impianti	GG rif	Combustibile	ORE rif	UM	Valore consumo Storico (mc rif)	UM	Volumi lordo	UM
1	MUNICIPIO	2013-2016	15-ott	15-apr	2419	Gas metano	1196	ore/anno	13.237	smc/a		
2	BIBLIOTECA					Gas metano	390		1.525			
3	SCUOLA PRIMARIA					Gas metano	702		11.955		3.425	mc
	CASA ASSOCIAZIONI (ex Scuola Materna)					Gas metano	312				1.500	
4	PALESTRA COMUNALE					Gas metano	910		6.051			
5	SCUOLA MATERNA					Gas metano	1040		4.344			
6	SALA RIUNIONE	Gas metano	130	230								

**Tabella 2 - dal 1<sup>^</sup>\* al 20<sup>^</sup> anno contrattuale**

**668,5714286**

Cod.	Descrizione edificio/impianto	Accensione impianti	Spegnimento impianti	GG i**	Combustibile	ORE i**	UM	Valore consumo massimo di riferimento (mc <sub>i</sub> )	UM	Volumi lordo	UM
1	MUNICIPIO	15-ott	15-apr	-	-	-	ore/anno	9.928	smc/a		
2	BIBLIOTECA				-	-		1.144			
3	SCUOLA PRIMARIA				-	-		8.966		3.425	mc
	CASA ASSOCIAZIONI (ex Scuola Materna)				-	-				1.500	
4	PALESTRA COMUNALE				-	-		3.025			
5	SCUOLA MATERNA				-	-		4.344			
6	SALA RIUNIONE	-	-	230							

\* Dal primo anno contrattuale se si riescono a completare i lavori di efficientamento energetico entro la prima stagione termica utile

\*\* Valori che potranno essere completati dopo l'avvio del contratto

**GG** Gradi-giorno s' intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura degli ambienti interni (convenzionalmente fissata a 20°C) e la temperatura media esterna giornaliera calcolata con i dati registrati dalla stazione meteo dell'ARPA di San Nicolò (PC)

**ORE** Ore totali di richiesta di confort riferite al periodo contrattuale di esecuzione del servizio calcolate tenendo conto dell'utilizzo dell'edificio

**VOLUME LORDO** Volume lordo dell'edificio, calcolato dalle dimensioni esterne delle porzioni di edificio riscaldate