

Prot.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2015. 0637966
del 04/09/2015



03/09/2015

Alessio Camelliti
Via Tamagnone n. 6
10024 Moncalieri (To)

Sergio Copelli
Strada Pugnetti n° 13
29028 Ponte dell'Olio (Pc)



RACCOMANDATA R.R.

OGGETTO: AVVISO DI ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO. (ai sensi dell'art. 12, della L.R. 19/2008)

A seguito di istruttoria sul progetto esecutivo riguardante le strutture, allegato alla istanza di autorizzazione sopra specificata, lo scrivente Servizio ha svolto il controllo di conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni, ai sensi del paragrafo B.3. dell'Allegato B alla D.G.R. 1373/2011, rilevando gravi mancanze formali riguardanti:

- l'assenza del documento "Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale" così come prescritto da D.G.R. 1373/2010;
- la contestuale presentazione di istanza autorizzativa relativa a due unità strutturali differenti (intervento di miglioramento su edificio esistente ed ampliamento con realizzazione di nuova struttura);
- la completa assenza del giudizio motivato di accettabilità dei risultati e del fascicolo sulle fondazioni, così come prescritto dall'art. 93 comma 4.

Relativamente agli aspetti sostanziali, si rileva:

- la completa assenza delle verifiche delle opere fondazionali, con particolare riguardo ai plinti zoppi costituenti le strutture di fondazione relativi alla struttura esistente, soprattutto in combinazione sismica (leggasi verifica delle eccentricità);
- l'assenza delle verifiche delle travi in acciaio di collegamento - relative alla struttura da "migliorare" - e dei relativi collegamenti con il telaio in c.a. (si osserva, a tal proposito, che la disposizione di tali travi in acciaio avviene fuori asse rispetto al telaio in cemento armato comportando azioni torcenti rilevanti parassite);
- l'assenza di verifica dei collegamenti tra il telaio esistente ed il nuovo telaio al fine di giustificare il comportamento di assieme della struttura esistente con il telaio di accoppiamento.

Quanto sopra rilevato, non consente di procedere al rilascio dell'autorizzazione sismica, e pertanto si invita a presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito alla documentazione presentata, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Decorso inutilmente tale termine il procedimento verrà concluso con l'adozione di provvedimento di diniego ai sensi del comma 7, articolo 12 della L.R. 19/2008.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco Capuano
(Documento firmato digitalmente)

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stbpo@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stbpo@regione.emilia-romagna.it

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/chi-siamo/servizi-tecnici-di-bacino/stb-po>

www.regione.emilia-romagna.it