

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO, AVENTE AD OGGETTO LA progettazione esecutiva e l'esecuzione dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" IN BETTOLA VIA NOGENT SUR MARNE n° 8. CUP: F21E15000650002. CIG: 6532989910.

Risposte a richieste di chiarimento

DOMANDA 1: Siamo a richiedere quanto segue: 1) possibilità di avere in disponibilità il documento di valutazione della vulnerabilità sismica, nel quale si evidenzia che la capacità resistente nei confronti di un'eventuale azione sismica è pari a circa il 60% rispetto all'accelerazione di progetto per un nuovo edificio (valutazione citata nella relazione tecnica con data 04/08/2014 e qualsiasi altro documento utile o di aggiornamento); 2) possibilità di avere gli elaborati progettuali in formato DWG o comunque editabile, in modo da poter lavorare su una base comune, favorendo la produzione di materiale documentale in collaborazione tra imprese e committente, nell'obiettivo di pervenire al miglior risultato possibile in termini di proposte e contenuti.

RISPOSTA 1: Il documento di valutazione della vulnerabilità sismica è stato pubblicato sul sito internet www.provincia.pc.it, nella sezione "Centrale Unica di Committenza", e sul sito del Comune di Bettola, unitamente alla documentazione di gara. Per quanto attiene alla possibilità di avere gli elaborati progettuali in formato DWG o comunque editabile, si precisa che il Comune di Bettola fornirà un elaborato in formato DWG, non appena lo stesso sarà reso disponibile da parte dei progettisti, agli operatori economici che avranno eseguito il sopralluogo.

DOMANDA 2: Con riferimento all'appalto in oggetto, siamo a far presente che, da un'analisi della documentazione progettuale, in particolare per la parte relativa all'impianto idricosanitario e di riscaldamento, non vi siano disegni tecnici sugli impianti idrico e termico. Vi è la presenza del solo computo metrico, carente però della voce dei corpi scaldanti. Pertanto siamo a chiedere se esistano disegni tecnici su tali impianti e in ogni caso un chiarimento quantomeno alla tipologia, dimensionamento, posizionamento e quantificazione economica dei corpi scaldanti relativi agli ampliamenti e ai servizi igienici che vengono modificati.

RISPOSTA 2: La potenzialità dell'impianto di riscaldamento esistente, in base alle analisi del gestore del servizio energia, è sufficiente a garantire le necessità dell'ampliamento oggetto dell'appalto. Gli impianti in progetto, da collegarsi alla rete esistente, devono essere definiti negli elementi scaldanti terminali in base alle scelte progettuali esecutive, rispettando i requisiti di fabbisogno e risparmio energetici di normativa. La precisa quantificazione economica dei corpi scaldanti, pertanto, dipende dalle scelte progettuali esecutive ed è esclusa dal presente appalto.

DOMANDA 3: Si chiede se è possibile sostituire all'allegato 2 (assenza cause esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006), messo a disposizione dall'Amministrazione, un modello di dichiarazione reso su carta intestata della scrivente e completo, ovviamente, di tutte le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

RISPOSTA 3: E' possibile sostituire il modulo di autodichiarazione fac-simile allegato n° 2) al disciplinare di gara con un modello di dichiarazione reso su carta intestata della ditta in indirizzo, sempre che, ovviamente, riporti tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste dal fac-simile.