

oggetto:

	<h2 style="margin: 0;">COMUNE DI BESENZONE</h2> <h3 style="margin: 0;">PIANO STRUTTURALE COMUNALE</h3>	
--	--	--

fase:

<h2 style="margin: 0;">REDAZIONE QUADRO CONOSCITIVO</h2> <p style="margin: 0;">APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N°..... DEL</p>
--

committente:

	<p>COMUNE DI BESENZONE Via Villa, 130 29010 Besenzone (PC) Tel. 0523/836465 fax 0523/835037 e-mail: info@comune.besenzone.pc.it</p>	<p style="text-align: right;">SINDACO Luigi Garavelli SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa Laura Ravecchi</p>
---	---	---

progettista capogruppo RTI:

BERTONAZZI ASSOCIATI	<p>BERTONAZZI ASSOCIATI S.r.l. VIA GENOCCHI, 5 - 29100 PIACENZA Tel. 0523/385172 fax 0523/384535 e-mail bertonazziassociati@bertonazziassociati.it</p>		tbro e firma
-------------------------	--	--	--------------

elaborato:

QC ALL. B3	<h3 style="margin: 0;">STRATIGRAFIE POZZI IDRICI</h3>	scala:
------------------	---	--------

progettisti RTI:

		professionista:	approvato:
Progettista mandante	Impianto della cartografia di base, produzione delle analisi territoriali, struttura informatica degli elaborati, soluzioni grafiche adottate	Geom. Paolo Gatti	Ing. Bertonazzi
Progettista mandatario	Studi storici, analisi socio-economiche, analisi demografiche e valutazione degli aspetti ecologici, naturalistici ed ambientali.	Arch. Giuseppe Tacchini	
Progettista mandatario	Analisi geologiche - Valutazione del rischio sismico VAL.SAT	Dr.Geol. Gabriele Corbelli	
Progettista mandatario	Realizzazione della zonizzazione acustica	Geom. Paolo Compiani	

Comune di Besenzone

Località: **BERSANO**
Proprietà: **COMUNE DI BESENZONE**
Uso del Pozzo: **Acquedottistico Comunale**
Foglio Catast. **6** Mappale N° **83**
Quota del p.c.: **43.00 m** Anno di perforazione:
Livello Statico: **-7.00 m** Portata Max: **25** litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa **Pompa Sommersa**
Potenza **KW** **HP**
Diametro Int. Rivestimento **300 mm**
1° Filtro da m 47.50 a m 55.00 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 9.00	Argilla	
9.00	- 14.00	Ghiaia giallastra	
14.00	- 17.00	Sabbia	
17.00	- 26.00	Sabbia e Ghiaia	
26.00	- 31.00	Argilla giallastra	
31.00	- 37.00	Argilla e Ghiaia a stratificazioni alterne	
37.00	- 55.00	Sabbia con poco Ghiaietto	(**)
55.00	- 61.00	Argilla grigiastra	

Comune di Besenzone

Località: SCUOLE DI BESENZONE
Proprietà: COMUNE DI BESENZONE
Usò del Pozzo Acquedottistico Comunale
Foglio Catast. 10 **Mappale N°** 15
Quota del p.c.: 49.50 m **Anno di perforazione:**
Livello Statico: -12.00 m **Portata Max:** 21 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa Pompa ad asse Verticale
Potenza KW HP
Diametro Int. Rivestimento 300 mm
1° Filtro da m 63.00 a m 69.00 **4° Filtro** da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ **5° Filtro** da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ **6° Filtro** da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 14.00	Argilla compatta	
14.00	- 15.00	Argilla Sabbiosa	
15.00	- 23.00	Sabbia	
23.00	- 30.00	Ghiaietto con Ciottoli	
30.00	- 41.40	Sabbia con Ghiaietto	
41.40	- 43.50	Sabbia con lenti di Argilla	
43.50	- 47.00	Sabbia e Ghiaietto	
47.00	- 62.00	Argilla	
62.00	- 71.50	Sabbia con Ghiaietto e Ciottoli	(**)
71.50	- 73.00	Argilla	

Comune di BesenzonePratica S.D.S.
2345

Località: **BOCETO SUPERIORE**
 Proprietà: **CONTINI Armando**
 Uso del Pozzo: **Irriguo**
 Foglio Catast. **12** Mappale N° **54**
 Quota del p.c.: **47.00 m** Anno di perforazione: **1977**
 Livello Statico: **-8.00 m** Portata Max: **26** litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa **Elettropompa Orizzontale**
 Potenza **KW 0.75** **HP 1.0**
 Diametro Int. Rivestimento **300 mm**
 1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
 2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
 3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 2.00	Argilla	
2.00	- 8.00	Sabbia	(**)
8.00	- 20.00	Argilla	
20.00	- 27.00	Ghiaietto	(**)

Comune di BesenzonePratica S.D.S.
2721

Località: **LE COLOMBAIE di Besenzone**
 Proprietà: **MENTA Vincenzo**
 Uso del Pozzo: **Irriguo**
 Foglio Catast. _____ Mappale N° _____
 Quota del p.c.: **42.00 m** Anno di perforazione: **1950 - 1960**
 Livello Statico: **-7.00 m** Portata Max: **30** litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa **Elettropompa Sommersa**
 Potenza **KW 60** **HP 80**
 Diametro Int. Rivestimento **350 mm**
 1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
 2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
 3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 0.50	Terreno vegetale	
0.50	- 16.50	Argilla azzurra	
16.50	- 21.50	Sabbia e Ghiaia	(**)
21.50	- 22.60	Argilla	
22.60	- 28.00	Sabbia con Ghiaietto	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.

2339

Località: BERSANO
Proprietà: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (PC)
Uso del Pozzo: Potabile
Foglio Catast. 8 Mappale N° 133
Quota del p.c.: 43.00 m Anno di perforazione: 1970
Livello Statico: -3.00 m Portata Max: 40 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Elettropompa Sommersa
Potenza: KW 3.75 HP 5.0
Diametro Int. Rivestimento: 300 mm
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 10.00	Argilla	
10.00	- 18.00	Sabbia grossa	
18.00	- 20.00	Ghiaia e Sabbia	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.

2344

Località: CA' LANDI
Proprietà: POI Amilcare (ed Altri)
Uso del Pozzo: Irriguo
Foglio Catast. 18 Mappale N° 28
Quota del p.c.: 51.00 m Anno di perforazione: 1976
Livello Statico: -3.00 m Portata Max: 40 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Elettropompa Sommersa
Potenza: KW 45 HP 60
Diametro Int. Rivestimento: 300 mm
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 3.00	Terreno Sabbioso	
3.00	- 15.00	Argilla	
15.00	- 20.00	Sabbia	(**)
20.00	- 25.00	Argilla	
25.00	- 30.00	Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
1886

Località: **BOCETO SUPERIORE**
Proprietà: **MASCHI Agostino, GUGLIELMETTI Maria**
Uso del Pozzo: **Irriguo**
Foglio Catast. **12** Mappale N° **25**
Quota del p.c.: **47.00 m** Anno di perforazione: **1966**
Livello Statico: **-7.00 m** Portata Max: **25 litri/sec**

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: **Pompa ad asse Verticale**
Potenza: **KW 26.25 HP 35**
Diametro Int. Rivestimento: **250 mm**
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 10.00	Argilla	
10.00	- 13.00	Sabbia fine	
13.00	- 23.00	Sabbia con Ghiaia	(**)
23.00	- 24.00	Argilla	

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
2337

Località: **CASCINA FORNACE**
Proprietà: **PEDRINI Francesca**
Uso del Pozzo: **Irriguo**
Foglio Catast. **5** Mappale N° **335**
Quota del p.c.: **45.00 m** Anno di perforazione: **1969**
Livello Statico: **-3.50 m** Portata Max: **20 litri/sec**

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: **Pompa ad asse Verticale**
Potenza: **KW 33.75 HP 45**
Diametro Int. Rivestimento: **300 mm**
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 10.00	Argilla con Ghiaia	
10.00	- 15.00	Ghiaia, Sabbia ed Argilla	
15.00	- 19.00	Ghiaia, Sabbia sporca	
19.00	- 30.00	Ghiaia con Sabbia pulita	(**)

Comune di Besenzone

Località:	STANGA DI BERSANO		Pratica S.D.S. 1556
Proprietà:	RIGHI Amilcare		
Uso del Pozzo	Irriguo		
Foglio Catast.	Mappale N°		
Quota del p.c.:	45.00 m	Anno di perforazione:	1975
Livello Statico:	-10.00 m	Portata Max:	40 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa	Elettropompa Sommersa		
Potenza	KW 6.0	HP	8
Diametro Int. Rivestimento	163 mm		
1° Filtro da m	_____ a m	4° Filtro da m	_____ a m
2° Filtro da m	_____ a m	5° Filtro da m	_____ a m
3° Filtro da m	_____ a m	6° Filtro da m	_____ a m

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 3.00	Argilla giallastra	
3.00	- 10.00	Argilla nerastra	
10.00	- 15.00	Sabbia fine	
15.00	- 26.00	Sabbia con Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Località:	CASE SPAGNOLLI		Pratica S.D.S. 1625
Proprietà:	IACOPPI Giovanni		
Uso del Pozzo	Irriguo		
Foglio Catast.	10	Mappale N°	36
Quota del p.c.:	51.00 m	Anno di perforazione:	1977
Livello Statico:	-5.00 m	Portata Max:	25 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa	Pompa ad asse Verticale		
Potenza	KW 26.25	HP	35
Diametro Int. Rivestimento	300 mm		
1° Filtro da m	_____ a m	4° Filtro da m	_____ a m
2° Filtro da m	_____ a m	5° Filtro da m	_____ a m
3° Filtro da m	_____ a m	6° Filtro da m	_____ a m

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 10.00	Argilla	
10.00	- 17.00	Sabbia fine	
17.00	- 26.00	Sabbia con Ghiaia	
26.00	- 28.00	Argilla	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
1474

Località: **CASAZZA di Bersano**
Proprietà: **GALTELLI Albino**
Uso del Pozzo: **Irriguo**
Foglio Catast. **5** Mappale N° **28**
Quota del p.c.: **43.00 m** Anno di perforazione: **1973**
Livello Statico: **-7.00 m** Portata Max: **25 litri/sec**

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: **Pompa ad asse Verticale**
Potenza: **KW 11.25 HP 15**
Diametro Int. Rivestimento: **300 mm**
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 0.50	Terreno Vegetale	
0.50	- 0.80	Argilla	
0.80	- 2.40	Argilla	
2.40	- 3.00	Argilla compatta	
3.00	- 4.00	Argillosa gessosa	
4.00	- 6.00	Sabbia	
6.00	- 9.50	Sabbia grossolana	
9.50	- 28.00	Ghiaietto e Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
1529

Località: **CASCINA PALAZZO**
Proprietà: **AFFATICATI Fiorenzo**
Uso del Pozzo: **Irriguo**
Foglio Catast. **3** Mappale N° **57**
Quota del p.c.: **50.00 m** Anno di perforazione:
Livello Statico: **m** Portata Max: **litri/sec**

DOTAZIONE

Tipo di Pompa:
Potenza: **KW HP**
Diametro Int. Rivestimento: **300 mm**
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 15.00	Argilla	
15.00	- 27.00	Sabbia con Ghiaia	(**)
27.00	- 30.00	Argilla	

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.

1467

Località: **CASA PAREDI** di Bersano
 Proprietà: **BASSANETTI** Alessandro
 Uso del Pozzo: Irriguo
 Foglio Catast. Mappale N°
 Quota del p.c.: 42.00 m Anno di perforazione: 1973
 Livello Statico: -7.00 m Portata Max: 30 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa Pompa ad asse Verticale
 Potenza KW 16.5 HP 22
 Diametro Int. Rivestimento 300 mm
 1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
 2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
 3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 2.75	Terreno Vegetale	
2.75	- 4.70	Argilla	
4.70	- 5.90	Argilla molto Sabbiosa	
5.90	- 6.65	Sabbia Ghiaiosa	
6.65	- 17.25	Sabbia Argillosa con Ciottoli	(**)
17.25	- 20.25	Sabbia con Ciottoli	(**)
23.60	- 28.68	Sabbia Argillosa	

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.

1470

Località: **CROCILE** di Bersano
 Proprietà: **BAREZZI** Giovanni
 Uso del Pozzo: Irriguo
 Foglio Catast. 5 Mappale N° 28
 Quota del p.c.: 41.00 m Anno di perforazione: 1973
 Livello Statico: -6.50 m Portata Max: 25 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa Pompa ad asse Verticale
 Potenza KW 9.0 HP 12
 Diametro Int. Rivestimento 150 mm
 1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
 2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
 3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 6.00	Argilla	
6.00	- 12.00	Sabbia	
12.00	- 13.00	Argilla	
13.00	- 22.00	Sabbia e Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
1413

Località: CA' BASSA (Palazzo)
Proprietà: GHIOTTI Guglielmo
Uso del Pozzo: Zootecnico
Foglio Catast. 4 Mappale N° 15
Quota del p.c.: 49.00 m Anno di perforazione:
Livello Statico: m Portata Max: 25 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Elettropompa Sommersa
Potenza: KW HP
Diametro Int. Rivestimento: 350 mm
1° Filtro da m 4.00 a m 10.00 4° Filtro da m a m
2° Filtro da m 30.00 a m 50.00 5° Filtro da m a m
3° Filtro da m a m 6° Filtro da m a m

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 1.00	Terreno Vegetale	
1.00	- 4.00	Terreno Argillo con Ghiaia	
4.00	- 10.00	Ghiaia	(**)
10.00	- 30.00	Argilla Ghiaiosa	
30.00	- 50.00	Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
1454

Località: CROCILE di Bersano
Proprietà: DEMALDE' Giuseppina
Uso del Pozzo: Irriguo
Foglio Catast. 8 Mappale N° 4
Quota del p.c.: 41.00 m Anno di perforazione: 1972
Livello Statico: -6.00 m Portata Max: 18 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Pompa ad asse Verticale
Potenza: KW 13.5 HP 18
Diametro Int. Rivestimento: 300 mm
1° Filtro da m a m 4° Filtro da m a m
2° Filtro da m a m 5° Filtro da m a m
3° Filtro da m a m 6° Filtro da m a m

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 3.00	Terreno vegetale	
3.00	- 8.00	Argilla	
8.00	- 16.00	Sabbia fine	
16.00	- 26.50	Sabbia e Ghiaietto	(**)
26.50	- 29.00	Sabbia Argillosa con Ciottoli	

Comune di Besenzone

Località:	CASTEL D' ARDA	Pratica S.D.S. 1247
Proprietà:	CAVALLI Giovanni	
Uso del Pozzo	Irriguo	
Foglio Catast.	4 Mappale N° 11	
Quota del p.c.:	47.00 m Anno di perforazione:	1969
Livello Statico:	m Portata Max:	litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa	Elettropompa Sommersa	
Potenza	KW	HP
Diametro Int. Rivestimento	320 mm	
1° Filtro da m _____ a m _____	4° Filtro da m _____ a m _____	
2° Filtro da m _____ a m _____	5° Filtro da m _____ a m _____	
3° Filtro da m _____ a m _____	6° Filtro da m _____ a m _____	

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00 -	4.00	Argilla	
4.00 -	7.00	Sabbia	
7.00 -	10.00	Argilla	
10.00 -	14.00	Sabbia	(**)
14.00 -	31.00	Ghiaia e Ghiaietto	(**)

Comune di Besenzone

Località:	CASANOVA	Pratica S.D.S. 1254
Proprietà:	CASEIFICIO SOCIALE COOP. DI BESENZONE	
Uso del Pozzo	Industriale	
Foglio Catast.	5 Mappale N° 30	
Quota del p.c.:	45.00 m Anno di perforazione:	
Livello Statico:	m Portata Max:	litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa		
Potenza	KW 16.5	HP 22
Diametro Int. Rivestimento	500 mm	
1° Filtro da m _____ a m _____	4° Filtro da m _____ a m _____	
2° Filtro da m _____ a m _____	5° Filtro da m _____ a m _____	
3° Filtro da m _____ a m _____	6° Filtro da m _____ a m _____	

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00 -	10.50	Argilla Ghiaiosa compatta	
10.50 -	20.00	Ghiaia compatta con Argilla	(**)
20.00 -	33.00	Ghiaia compatta con Ciottoli	(**)
33.00 -	47.50	Ciottoli con Argilla	
47.50 -	64.00	Ciottoli e Ghiaia con Argilla	(**)
64.00 -	72.00	Argilla gialla e Conglomerato	
72.00 -	92.00	Argilla con Ciottoli	
92.00 -	105.00	Conglomerato	(**)

Comune di Besenzone

Località:	POSSESSIONE		Pratica S.D.S. 858
Proprietà:	PEDRETTI Antonietta		
Uso del Pozzo	Irriguo		
Foglio Catast.	Mappale N°		
Quota del p.c.:	43.00 m	Anno di perforazione:	1960
Livello Statico:	m	Portata Max:	25 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa	Pompa ad asse Verticale	
Potenza	KW 7.5	HP 10
Diametro Int. Rivestimento	300 mm	
1° Filtro da m	5.50 a m 23.00	4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m	_____ a m _____	5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m	_____ a m _____	6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00 -	1.00	Terreno Vegetale	
1.00 -	5.50	Argilla	
5.50 -	14.00	Sabbia e Sabbione	(**)
14.00 -	23.00	Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Località:	SCUOLE (Casa Bassa)		Pratica S.D.S. 971
Proprietà:	GALLI Amos		
Uso del Pozzo	Irriguo		
Foglio Catast.	3	Mappale N°	11
Quota del p.c.:	49.00 m	Anno di perforazione:	
Livello Statico:	m	Portata Max:	litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa	Pompa ad asse Verticale	
Potenza	KW	HP
Diametro Int. Rivestimento	400 mm	
1° Filtro da m	25.00 a m 28.00	4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m	_____ a m _____	5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m	_____ a m _____	6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00 -	4.00	Terreno Vegetale	
4.00 -	14.00	Argilla	
14.00 -	22.00	Argilla Sabbiosa	
22.00 -	25.00	Argilla Ghiaiosa	
25.00 -	28.00	Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.

587

Località: MALINGAMBA di Zapparola
 Proprietà: MARIANI Pierina
 Uso del Pozzo: Irriguo (e Potabile privato)
 Foglio Catast.: Mappale N°
 Quota del p.c.: 49.00 m Anno di perforazione: 1950 - 1960
 Livello Statico: -7.00 m Portata Max: -- litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Elettropompa Orizzontale
 Potenza: KW 0.75 HP 1.0
 Diametro Int. Rivestimento: 300 mm
 1° Filtro da m ____ a m ____ 4° Filtro da m ____ a m ____
 2° Filtro da m ____ a m ____ 5° Filtro da m ____ a m ____
 3° Filtro da m ____ a m ____ 6° Filtro da m ____ a m ____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 0.50	Terreno vegetale	
0.50	- 16.50	Argilla azzurra	
16.50	- 21.50	Sabbia e Ghiaia	(**)
21.50	- 22.60	Argilla	
22.60	- 28.00	Sabbia con Ghiaietto	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.

707

Località: SCUOLE VECCHIE di Mercore
 Proprietà: DECARLI Aldo (Ex Mingardi Gino)
 Uso del Pozzo: Irriguo (e Potabile privato)
 Foglio Catast.: Mappale N°
 Quota del p.c.: 50.00 m Anno di perforazione: 1977
 Livello Statico: -12.00 m Portata Max: 10 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Motopompa ad asse verticale
 Potenza: KW 0.75 HP 1.0
 Diametro Int. Rivestimento: 200 mm
 1° Filtro da m ____ a m ____ 4° Filtro da m ____ a m ____
 2° Filtro da m ____ a m ____ 5° Filtro da m ____ a m ____
 3° Filtro da m ____ a m ____ 6° Filtro da m ____ a m ____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 12.00	Argilla	
12.00	- 20.00	Sabbia	(**)
20.00	- 22.00	Argilla	
22.00	- 28.00	Sabbia con Ghiaietto	(**)

Comune di Besenzone

Località: **CASA NUOVA - CASA LAGO** Pratica S.D.S.
282

Proprietà: **F.lli RABAIOTTI**

Uso del Pozzo: **Irriguo**

Foglio Catast. **Mappale N°**

Quota del p.c.: **48.00 m** Anno di perforazione: **1960**

Livello Statico: **-7.00 m** Portata Max: **30 litri/sec**

DOTAZIONE

Tipo di Pompa **Elettropompa**

Potenza **KW 22.5 HP 30**

Diametro Int. Rivestimento **300 mm**

1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____

2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____

3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 8.00	Argilla	
8.00	- 10.00	Sabbia	
10.00	- 15.00	Argilla	
15.00	- 25.00	Argilla Sabbiosa	
25.00	- 28.00	Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Località: **CASA NUOVA di Castel d'Arda** Pratica S.D.S.
291

Proprietà: **TRAMELLI Fiorenzo**

Uso del Pozzo: **Irriguo**

Foglio Catast. **5** Mappale N° **28**

Quota del p.c.: **45.00 m** Anno di perforazione: **1960**

Livello Statico: **-7.00 m** Portata Max: **30 litri/sec**

DOTAZIONE

Tipo di Pompa **Pompa ad asse Verticale**

Potenza **KW 16.5 HP 22**

Diametro Int. Rivestimento **300 mm**

1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____

2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____

3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 2.75	Terreno Vegetale	
2.75	- 4.70	Argilla	
4.70	- 5.90	Argilla molto Sabbiosa	
5.90	- 6.65	Sabbia Ghiaiosa	
6.65	- 17.25	Sabbia Argillosa con Ciottoli	
17.25	- 20.25	Sabbia con Ciottoli	(**)
23.60	- 28.68	Sabbia Argillosa	

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
141

Località: MAESTA' - ROSARIO
Proprietà: LODOLA Giuseppe, LODOLA Carmen
Uso del Pozzo: Irriguo
Foglio Catast. Mappale N°
Quota del p.c.: 43.00 m Anno di perforazione:
Livello Statico: -8.00 m Portata Max: 40 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Pompa ad asse Verticale
Potenza: KW 26.25 HP 35
Diametro Int. Rivestimento: 162 mm
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 5.00	Terreno vegetale	
5.00	- 11.00	Sabbia	
11.00	- 20.00	Sabbia fine	
20.00	- 30.00	Ghiaia	(**)

Comune di Besenzone

Pratica S.D.S.
276

Località: PONTE ONGINA
Proprietà: OSPIZI CIVILI DI BUSSETO
Uso del Pozzo: Irriguo
Foglio Catast. Mappale N°
Quota del p.c.: 42.00 m Anno di perforazione:
Livello Statico: -7.00 m Portata Max: 40 litri/sec

DOTAZIONE

Tipo di Pompa: Elettropompa
Potenza: KW 9.37 HP 12.5
Diametro Int. Rivestimento: 300 mm
1° Filtro da m _____ a m _____ 4° Filtro da m _____ a m _____
2° Filtro da m _____ a m _____ 5° Filtro da m _____ a m _____
3° Filtro da m _____ a m _____ 6° Filtro da m _____ a m _____

STRATIGRAFIA

Da m	a m	Litologia	Falde
0.00	- 0.70	Terreno vegetale	
0.70	- 1.40	Argilla	
1.40	- 6.00	Argilla compatta	
6.00	- 11.00	Argilla Sabbiosa	
11.00	- 15.00	Sabbia Argillosa	
15.00	- 20.00	Ghiaietto	(**)
20.00	- 22.00	Ghiaia grossolana	(**)